



VASTAVUSDEKLARATSIOON

Nr. PW20220712

Tootja: PEWELD OÜ, Tööstuse 9, Kiili, Harjumaa

Tooted: reoveekanaliseerimise kontrolltorud, reoveekanaliseerimise kontrollkaevud, topelt põhjalised reoveekanaliseerimise kontrollkaevud, sademeveekanaliseerimise kontrolltorud, sademeveekanaliseerimise kontrollkaevud, sademevee restkaevud, hüdrandikaevud, proovivõtukaevud, mahutid, sõlmekaevud, pumplad, veemõõdu- ja siibrikaevud koos metallist või plastist kaevupea korpusega, imisõel De225 RV võrguga, eritooted.

Kasutusala: vesi, kanalisatsioon, sademevesi ja dreenaaz

Korpuse materjal: polüetüleen, polüpropüleen

Korpuse rõngasjäikus: SN2; SN4

Kaevupea koos luugiga: kandevõime D400, Combi Works Estonia OÜ, Harjumaa, Rae vald, Patika küla.

Nimiläbimõõdud: 200/160; 400/315; 560/315; 560/500; 800/500; 800/630; 1000/500; 1000/630; 1200/630; 1400/630; 1500/630; 1600/630; 1800/630; 2000/630; 2200; 2400; 3000

Toote standardid: Kaevuluugid: EVS-EN124-2:2015

Kaevud: Pe kaevude konstruktsioon ja ehitus vastab standardile EVS-EN13598-2:2020

Eritingimused: Paigaldus vastavalt: EVS-EN 1610:2015 „Dreenide ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine“ nõuetele.

RIL 77-2013 „Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend „ Eesti Toruliit 2000 nõuetele.

Käesoleva vastavusdeklaratsiooniga kinnitab Peweld OÜ, et polüetüleenist ja polüpropüleenist valmistatud tooted vastavad esitatud nõuetele ja neile rakendatakse normdokumentides ettenähtud kvaliteedikontrolli.

Kuupäev 07.12.2022

Koostas:

Raivo Pihelgas

Juhatuses liige